



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	<u>Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>04-Oct-2015</u>	<u>03-Jan-2016</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Pablo Barba Perez</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>		RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Dentro de la caseta del cliente C

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Levemente detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.80

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 104.57

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0000

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

Ninguno.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

5,326

Fecha de registro: 28-Jan-2016

Fecha de aprobación: 28-Jan-2016

Elaborado por: Pablo Barba Perez

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA: Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V. PERIODO: 04-Oct-2015 03-Jan-2016
LLENADO POR: Pablo Barba Perez FRECUENCIA: TRIMESTRAL

REV. 0
RO-004



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

5,326

Fecha de registro: 28-Jan-2016
Fecha de aprobación: 28-Jan-2016
Elaborado por: Pablo Barba Perez
Aprobado por: Neftalí López