



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-Apr-2014	03-Jul-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Caseta de usuario Celfimex.

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Levemente detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.60

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 151.58

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.04

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

Se cierra odorización por fuga.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

3,068

Fecha de registro: 08-Jan-2015

Fecha de aprobación: 09-Jan-2015

Elaborado por: Edgar Fernández

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA: Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V. PERIODO: 04-Apr-2014 03-Jul-2014
LLENADO POR: Edgar Fernández FRECUENCIA: TRIMESTRAL

REV. 0
RO-004



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

3,068

Fecha de registro: 08-Jan-2015
Fecha de aprobación: 09-Jan-2015
Elaborado por: Edgar Fernández
Aprobado por: Neftalí López