



**IGASAMEX**

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-Jan-2015	03-Apr-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-004</b>

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Caseta de usuario Celfimex.

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Levemente detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.80

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 105.57

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0594

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:  
Ninguno.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

3,077

**Fecha de registro:** 09-Jan-2015

**Fecha de aprobación:** 09-Jan-2015

**Elaborado por:** Edgar Fernández

**Aprobado por:** Neftalí López



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA: Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V. PERIODO: 04-Jan-2015 03-Apr-2015  
LLENADO POR: Edgar Fernández FRECUENCIA: TRIMESTRAL

**REV. 0**  
**RO-004**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

3,077

Fecha de registro: 09-Jan-2015  
Fecha de aprobación: 09-Jan-2015  
Elaborado por: Edgar Fernández  
Aprobado por: Neftalí López