



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>José Antonio Mota</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PRV-01 Celfimex Cogeneración
 Punto de ajuste: 250 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Se reviso el Regulador y esta trabajando
correctamente, por lo cual se dejo operando

TAG: PRV-03 Interconexión
 Punto de ajuste: 700 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: La linea inicio operación en este mes, para darle
seguimiento al Manual de Operaciones y así poder
tener un mayor rendimiento en los reguladores.

TAG: PRV-02 Celfimex Cogeneración
 Punto de ajuste: 245 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: El regulador queda en espera de que falle o se
cambie la linea para tener un mayor rendimiento en
los reguladores.

TAG: PRV-02 Interconexión
 Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Se cambio el tren de Regulación a la Linea 2, por lo
cual este Regulador queda en espera de falla o
cambio de operación de linea.

TAG: PRV-03 Celfimex Planta
 Punto de ajuste: 50 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: El equipo se revisa los internos, y el equipo entra
en operación para darle seguimiento al cambio de
lineas de regulación y tener un mayor rendimiento
en las lineas.

TAG: PRV-01 Interconexión
 Punto de ajuste: 700 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Se cambio el tren de Regulación a la Linea 2, por lo
cual este Regulador queda en espera de falla o
cambio de operación de linea.

TAG: PRV-04 Celfimex Planta
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Se deja el equipo en espera de que falle o sea el
cambio de linea para darle un mayor rendimiento a
los equipos de regulación.

TAG: PRV-04 Interconexión
 Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: La linea inicio operación en este mes, para darle
seguimiento al Manual de Operaciones y así poder
tener un mayor rendimiento en los reguladores.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 02/07/2012 12:12:47p.m.
Fecha de aprobación: 02/08/2012 12:33:52p.m.
Elaborado por: José Antonio Mota
Aprobado por: Neftalí López