



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>José Antonio Mota</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PRV - 01 CELFIMEX COGENERACIÓN
 Punto de ajuste: 250 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: El regulador trabaja correctamente

TAG: PRV - 03 Interconexión
 Punto de ajuste: 700 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: El cambio de linea de regulacion a operar, queda el regulador en espera del próximo cambio de linea y/o en espera de una emergencia por congelamiento de linea a baja temperatura de la

TAG: PRV - 02 CELFIMEX COGENERACIÓN
 Punto de ajuste: 245 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: El regulador esta en espera de que falle el PRV - 01

TAG: PRV - 02 Interconexión
 Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Se cambio la linea de regulacion para que operara y funciona el regulador correctamente.

TAG: PRV - 03 CELFIMEX PLANTA
 Punto de ajuste: 50 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: El regulador funciona correctamente

TAG: PRV - 01 Interconexión
 Punto de ajuste: 700 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Se hace cambio de linea de regulacion por lo que el regulador funciona correctamente

TAG: PRV - 04 CELFIMEX PLANTA
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: EL regulador se dejo en espera a que falle el PRV - 04

TAG: PRV - 04 Interconexión
 Punto de ajuste: 390 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: El regulador se deja a una presión abajo de la normal de operación y en el próximo trimestre esta linea sera la que estará en operación.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/01/2013 02:33:28p.m.
Fecha de aprobación: 07/01/2013 11:09:18a.m.
Elaborado por: José Antonio Mota
Aprobado por: Neftalí López