



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Enero 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>José Antonio Mota</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PRV - 01 CELFIMEX COGENERACIÓN
 Punto de ajuste: 250 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Esta operando y sin problemas

TAG: PRV - 03 Interconexión
 Punto de ajuste: 620 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: El regulador quedo operando hasta nuevo cambio de linea

TAG: PRV - 02 CELFIMEX COGENERACIÓN
 Punto de ajuste: 0 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Este regulador no se a podido monitorear, ya que la válvula aguas ar bajo no sella

TAG: PRV - 02 Interconexión
 Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Se monitorea por problemas de congelamiento

TAG: PRV - 03 CELFIMEX PLANTA
 Punto de ajuste: 50 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Opera correctamente

TAG: PRV - 01 Interconexión
 Punto de ajuste: 620 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Se monitorea por problemas de congelamiento

TAG: PRV - 04 CELFIMEX PLANTA
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: En espera a cambio de linea para operar

TAG: PRV - 04 Interconexión
 Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Queda operando hasta nuevo cambio de linea

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 27/02/2013 03:51:13p.m.
Fecha de aprobación: 01/03/2013 06:54:22p.m.
Elaborado por: José Antonio Mota
Aprobado por: Neftalí López