



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Abril 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Edgar Fernández</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: 01 CASETA DE USUARIO
 Punto de ajuste: 250 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: El regulador presenta ligero desgaste en el cuerpo.
Modelo. 310
N/S. No aplica

TAG: 01 INTERCONEXION CELFIMEX
 Punto de ajuste: 650 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Regulador EZR
N/S. 18046235

TAG: 02 CASETA DE USUARIO
 Punto de ajuste: 245 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: El regulador presenta ligero desgaste.
Modelo. 399
N/S. 15445451

TAG: 04 INTERCONEXION CELFIMEX
 Punto de ajuste: 390 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo. EZR
N/S. 18046237

TAG: 03 CASETA DE USUARIO
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo. 627
N/S. 627-15314165

TAG: 03 INTERCONEXION CELFIMEX
 Punto de ajuste: 650 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo. EZR
N/S. 18046236

TAG: 04 CASETA DE USUARIO
 Punto de ajuste: 55 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo. 627H
N/S. 627-489

TAG: 02 INTERCOENXION CELFIMEX
 Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo EZR
N/S. 18046238

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 04/12/2013 01:01:51p.m.
Fecha de aprobación: 09/01/2014 11:11:55a.m.
Elaborado por: Edgar Fernández
Aprobado por: Neftalí López