



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V. PERIODO: 04-Oct-2013 03-Jan-2014

REV. 0

LLENADO POR: Edgar Fernández FRECUENCIA: TRIMESTRAL

RO-006

TAG1: 01 **CASETA DE USUARIO**

Punto de ajuste: 250 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Condiciones regulares

Observaciones: Modelo. 310 N/S No aplica.

TAG2: 02 **CASETA DE USUARIO**

Punto de ajuste: 245 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Condiciones regulares

Observaciones: Modelo. 310 N/S 15445451.

TAG3: 03 **CASETA DE USUARIO**

Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: MOdelo. 627 N/S 627-15314165

TAG4: 04 **CASETA DE USUARIO**

Punto de ajuste: 55 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Modelo. 627H N/S 627-489

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Edgar Fernández

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V. PERIODO: 04-Oct-2013 03-Jan-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Edgar Fernández FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG5: 04 **INTERCONEXION CELFIMEX**
 Punto de ajuste: 390 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo. EZR N/S. 18046237

TAG6: 03 **INTERCONEXION CELFIMEX**
 Punto de ajuste: 650 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo. EZR N/S 18046236

TAG7: 02 **INTERCONEXION CELFIMEX**
 Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo. EZR N/S 18046238

TAG8: 01 **INTERCONEXION CELFIMEX**
 Punto de ajuste: 650 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo. ERZ N/S 18046235

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____
 Fecha de aprobación: _____
 Elaborado por: Edgar Fernández
 Aprobado por: Neftalí López