



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V. PERIODO: 04-Apr-2014 03-Jul-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Edgar Fernández FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG1: 01 **INTERCONEXIÓN**
 Punto de ajuste: 650 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO.
 Estado fisico: CORRECTO.
 Observaciones: NINGUNA.

TAG2: 02 **INTERCONEXIÓN**
 Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NO. Sello del piloto y regulador: CORRECTO.
 Estado fisico: CORRECTO.
 Observaciones: NINGUNA.

TAG3: 03 **INTERCONEXIÓN**
 Punto de ajuste: 650 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NO. Sello del piloto y regulador: CORRECTO.
 Estado fisico: CORRECTO.
 Observaciones: NINGUNA.

TAG4: 04 **INTERCONEXIÓN**
 Punto de ajuste: 380 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NO. Sello del piloto y regulador: CORRECTO.
 Estado fisico: CORRECTO.
 Observaciones: NINGUNA.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08-Jan-2015
 Fecha de aprobación: 09-Jan-2015
 Elaborado por: Edgar Fernández
 Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V. PERIODO: 04-Apr-2014 03-Jul-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Edgar Fernández FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG5: 01 **CELULOSA DE FIBRAS MEXICANAS, SA DE CV**
 Punto de ajuste: 250 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NO. Sello del piloto y regulador: CORRECTO.
 Estado fisico: CORRECTO.
 Observaciones: NINGUNA.

TAG6: 02 **CELULOSA DE FIBRAS MEXICANAS, SA DE CV**
 Punto de ajuste: 230 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NO. Sello del piloto y regulador: CORRECTO.
 Estado fisico: CORRECTO.
 Observaciones: NINGUNA.

TAG7: 03 **CELULOSA DE FIBRAS MEXICANAS, SA DE CV**
 Punto de ajuste: 57 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NO. Sello del piloto y regulador: CORRECTO.
 Estado fisico: CORRECTO.
 Observaciones: NINGUNA.

TAG8: 04 **INTERCONEXIÓN**
 Punto de ajuste: 47 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NO. Sello del piloto y regulador: CORRECTO.
 Estado fisico: CORRECTO.
 Observaciones: NINGUNA.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08-Jan-2015
 Fecha de aprobación: 09-Jan-2015
 Elaborado por: Edgar Fernández
 Aprobado por: Neftalí López