



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-Jan-2015 03-Apr-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG1:** 01 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 650 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTOS

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: NINGUNA

---



---



---

**TAG2:** 02 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTOS

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: NINGUNA

---



---



---

**TAG3:** 03 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 650 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTOS

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: NINGUNA

---



---



---

**TAG4:** 04 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 380 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTOS

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: NINGUNA

---



---



---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 23-Jan-2015

**Fecha de aprobación:** 03-Feb-2015

**Elaborado por:** Edgar Fernández

**Aprobado por:** Neftalí López



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V. PERIODO: 04-Jan-2015 03-Apr-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Edgar Fernández FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG5:** 01 **CELULOSA DE FIBRAS MEXICANAS, SA DE CV**  
 Punto de ajuste: 250 psig Placa de datos: SI  
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTOS  
 Estado fisico: CORRECTO  
 Observaciones: NINGUNA

**TAG6:** 02 **CELULOSA DE FIBRAS MEXICANAS, SA DE CV**  
 Punto de ajuste: 230 psig Placa de datos: SI  
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTOS  
 Estado fisico: CORRECTO  
 Observaciones: NINGUNA

**TAG7:** 03 **CELULOSA DE FIBRAS MEXICANAS, SA DE CV**  
 Punto de ajuste: 57 psig Placa de datos: SI  
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTOS  
 Estado fisico: CORRECTO  
 Observaciones: NINGUNA

**TAG8:** 04 **CELULOSA DE FIBRAS MEXICANAS, SA DE CV**  
 Punto de ajuste: 47 psig Placa de datos: SI  
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTOS  
 Estado fisico: CORRECTO  
 Observaciones: NINGUNA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Jan-2015  
 Fecha de aprobación: 03-Feb-2015  
 Elaborado por: Edgar Fernández  
 Aprobado por: Neftalí López