



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V. PERIODO: 04-Apr-2015 03-Jul-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Edgar Fernández FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG1: 01 INTERCONEXIÓN**  
 Punto de ajuste: 656 psig Placa de datos: SI  
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: Buen Estado  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: NINGUNA.

**TAG2: 02 INTERCONEXIÓN**  
 Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: SI  
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: Buen Estado  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: NINGUNA.

**TAG3: 03 INTERCONEXIÓN**  
 Punto de ajuste: 656 psig Placa de datos: SI  
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: Buen Estado  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: NINGUNA.

**TAG4: 04 INTERCONEXIÓN**  
 Punto de ajuste: 380 psig Placa de datos: SI  
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: Buen Estado  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: NINGUNA.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Jul-2015  
 Fecha de aprobación: 26-Aug-2015  
 Elaborado por: Edgar Fernández  
 Aprobado por: Neftalí López



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-Apr-2015 03-Jul-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG5:** 01 **CELULOSA DE FIBRAS MEXICANAS, SA DE CV**

Punto de ajuste: 250 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: Buen Estado

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: NINGUNA.

**TAG6:** 02 **CELULOSA DE FIBRAS MEXICANAS, SA DE CV**

Punto de ajuste: 230 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: Buen Estado

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: NINGUNA.

**TAG7:** 03 **CELULOSA DE FIBRAS MEXICANAS, SA DE CV**

Punto de ajuste: 57 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: Buen Estado

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: NINGUNA.

**TAG8:** 04 **CELULOSA DE FIBRAS MEXICANAS, SA DE CV**

Punto de ajuste: 47 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: Buen Estado

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: NINGUNA.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 23-Jul-2015

**Fecha de aprobación:** 26-Aug-2015

**Elaborado por:** Edgar Fernández

**Aprobado por:** Neftalí López