



IGASAMEX

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD**

SISTEMA:	<u>Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>04-Jan-2015 03-Jan-2016</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Edgar Fernández</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011


Usuario: Celfimex Cogeneracion.

Modelo: H

Punto de ajuste en placa: 280 psig

Punto de ajuste encontrado: 279 psig

Observaciones: Ninguna.




Usuario: Celfimex planta.

Modelo: 91

Punto de ajuste en placa: 85 psig

Punto de ajuste encontrado: 81 psig

Observaciones: Ninguna.




Usuario: Interconexion

Modelo: 91

Punto de ajuste en placa: 480 psig

Punto de ajuste encontrado: 478 psig

Observaciones: Ninguna.



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 04-Jan-2015

Fecha de aprobación: 02-Feb-2015

Elaborado por: Edgar Fernández

Aprobado por: Neftalí López