



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Gas Purepecha, S. A. de C. V. | PERIODO: | 28-May-2014 27-Aug-2014 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Jose Antonio Villegas Ruiz | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-003 |

Usuario: AGRO METALICA MICHOACANA, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|----------------|
| Letreros | En buen estado |
| Pararrayos | No tiene |
| Sistema de tierras | En buen estado |
| Bardas y puertas | En buen estado |
| Pintura de tubería | En buen estado |
| Paneles solares | En buen estado |
| Soportería | En buen estado |
| Manómetros | En buen estado |
| Área en general | En buen estado |



Extintores:

| | |
|------------------|--------------------|
| Estado físico | Ok |
| Nivel de presión | ok |
| Fecha de llenado | Jan 6 2013 12:00AM |
| Proximo llenado | Jun 1 2014 12:00AM |
| Observaciones: | |

Relleno de extintor en siguiente mes

Usuario: DEACERO, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|----------------|
| Letreros | En buen estado |
| Pararrayos | No tiene |
| Sistema de tierras | No tiene |
| Bardas y puertas | En buen estado |
| Pintura de tubería | En buen estado |
| Paneles solares | En buen estado |
| Soportería | En buen estado |
| Manómetros | En buen estado |
| Área en general | En buen estado |



Extintores:

| | |
|------------------|---------------------|
| Estado físico | En buen estado |
| Nivel de presión | ok |
| Fecha de llenado | Mar 1 2014 12:00AM |
| Proximo llenado | May 29 2014 12:00AM |
| Observaciones: | |

El extintor fue relleno por el cliente ya que le dió uso propio

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 29-May-2014

Fecha de aprobación: 14-Aug-2014

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Autorizado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Gas Purepecha, S. A. de C. V. | PERIODO: | 28-May-2014 27-Aug-2014 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Jose Antonio Villegas Ruiz | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-003 |

Usuario: GS ALIMENTOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|----------------|
| Letreros | En buen estado |
| Pararrayos | No tiene |
| Sistema de tierras | En buen estado |
| Bardas y puertas | En buen estado |
| Pintura de tubería | En buen estado |
| Paneles solares | En buen estado |
| Soportería | En buen estado |
| Manómetros | En buen estado |
| Área en general | En buen estado |



Extintores:

| | |
|------------------|--------------------|
| Estado físico | En buen estado |
| Nivel de presión | ok |
| Fecha de llenado | Jun 1 2013 12:00AM |
| Proximo llenado | Jun 1 2014 12:00AM |
| Observaciones: | |

El cliente actualmente se llama Saporis Comercial. Carga de extintor próximo mes

Usuario: INDUSTRIAS CARI, S.A.

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|----------------|
| Letreros | En buen estado |
| Pararrayos | No tiene |
| Sistema de tierras | En buen estado |
| Bardas y puertas | En buen estado |
| Pintura de tubería | En buen estado |
| Paneles solares | En buen estado |
| Soportería | En buen estado |
| Manómetros | En buen estado |
| Área en general | En buen estado |



Extintores:

| | |
|------------------|--------------------|
| Estado físico | En buen estado |
| Nivel de presión | Ok |
| Fecha de llenado | Jun 1 2013 12:00AM |
| Proximo llenado | Jun 1 2014 12:00AM |
| Observaciones: | |

Próximo llenado en junio

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 29-May-2014

Fecha de aprobación: 14-Aug-2014

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Autorizado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Gas Purepecha, S. A. de C. V. | PERIODO: | 28-May-2014 27-Aug-2014 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Jose Antonio Villegas Ruiz | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-003 |

Usuario: INDUSTRIAL LA FAMA, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|----------------|
| Letreros | En buen estado |
| Pararrayos | No tiene |
| Sistema de tierras | En buen estado |
| Bardas y puertas | En buen estado |
| Pintura de tubería | En buen estado |
| Paneles solares | En buen estado |
| Soportería | En buen estado |
| Manómetros | En buen estado |
| Área en general | En buen estado |



Extintores:

| | |
|------------------|--------------------|
| Estado físico | En buen estado |
| Nivel de presión | Ok |
| Fecha de llenado | Jun 1 2013 12:00AM |
| Proximo llenado | Jun 1 2014 12:00AM |
| Observaciones: | |

Próxima carga junio 2014

Usuario: MINERIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|----------------|
| Letreros | En buen estado |
| Pararrayos | No tiene |
| Sistema de tierras | En buen estado |
| Bardas y puertas | En buen estado |
| Pintura de tubería | En buen estado |
| Paneles solares | En buen estado |
| Soportería | En buen estado |
| Manómetros | En buen estado |
| Área en general | En buen estado |



Extintores:

| | |
|------------------|--------------------|
| Estado físico | En buen estado |
| Nivel de presión | Ok |
| Fecha de llenado | Jun 1 2013 12:00AM |
| Proximo llenado | Jun 1 2014 12:00AM |
| Observaciones: | |

próxima carga junio 2014

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 29-May-2014

Fecha de aprobación: 14-Aug-2014

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Autorizado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Gas Purepecha, S. A. de C. V. | PERIODO: | 28-May-2014 27-Aug-2014 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Jose Antonio Villegas Ruiz | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-003 |

Usuario: TRON HERMANOS, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|----------------|
| Letreros | En buen estado |
| Pararrayos | No tiene |
| Sistema de tierras | En buen estado |
| Bardas y puertas | En buen estado |
| Pintura de tubería | En buen estado |
| Paneles solares | En buen estado |
| Soportería | En buen estado |
| Manómetros | En buen estado |
| Área en general | En buen estado |



Extintores:

| | |
|------------------|--------------------|
| Estado físico | En buen estado |
| Nivel de presión | Ok |
| Fecha de llenado | Jun 1 2013 12:00AM |
| Proximo llenado | Jun 1 2014 12:00AM |
| Observaciones: | |

Recarga de extintor junio 2014

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|----------------|
| Letreros | En buen estado |
| Pararrayos | En buen estado |
| Sistema de tierras | En buen estado |
| Bardas y puertas | En buen estado |
| Pintura de tubería | En buen estado |
| Paneles solares | En buen estado |
| Soportería | En buen estado |
| Manómetros | En buen estado |
| Área en general | En buen estado |



Extintores:

| | |
|------------------|--------------------|
| Estado físico | En buen estado |
| Nivel de presión | Ok |
| Fecha de llenado | Jun 1 2013 12:00AM |
| Proximo llenado | Jun 1 2014 12:00AM |
| Observaciones: | |

Próximo llenado junio 2014

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 29-May-2014

Fecha de aprobación: 14-Aug-2014

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Autorizado por: Mateo Guapo Cerca

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Gas Purepecha, S. A. de C. V. PERIODO: 28-May-2014 27-Aug-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Jose Antonio Villegas Ruiz FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: CASETA BAJA

Revisión de instalaciones:

Letreros En buen estado
 Pararrayos No tiene
 Sistema de tierras En buen estado
 Bardas y puertas En buen estado
 Pintura de tubería En buen estado
 Paneles solares En buen estado
 Soportería En buen estado
 Manómetros En buen estado
 Área en general En buen estado



Extintores:

Estado físico En buen estado
 Nivel de presión Ok
 Fecha de llenado Jun 1 2013 12:00AM
 Proximo llenado Jun 1 2014 12:00AM
 Observaciones:

Próxima recarga extintor junio 2014

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u> | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

Fecha de registro: 29-May-2014
Fecha de aprobación: 14-Aug-2014
Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz
Autorizado por: Mateo Guapo Cerca