



**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	<u>Gas Purepecha, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Agosto 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jose Antonio Villegas Ruiz</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Caseta de Baja

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Ausencia

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.500000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 48.640000 MMCF


5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.010000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

Tanque de odorizador vacío, no hay mercaptano en el tanque.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 14/08/2012 08:13:11p.m.  
 Fecha de aprobación: 05/09/2012 12:31:57p.m.  
 Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz  
 Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal