



**IGASAMEX**

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-May-2015 27-Aug-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-004</b>

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Caseta de Baja

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 3.30


4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 76.61

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0431

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:  
Odorización Adecuada.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

4,299

**Fecha de registro:** 01-Sep-2015

**Fecha de aprobación:** 07-Sep-2015

**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz

**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca




**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-May-2015	27-Aug-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-004</b>



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

4,299

Fecha de registro: 01-Sep-2015

Fecha de aprobación: 07-Sep-2015

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca