



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-Nov-2015 27-Feb-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-004</b>

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Caseta de Baja

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 1.90

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 63.46

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0299

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

Se ajusta válvula de mercaptano para controlar el nivel de olor  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

5,074

**Fecha de registro:** 01-Mar-2016

**Fecha de aprobación:** 10-Mar-2016

**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz

**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca




**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-Nov-2015	27-Feb-2016	<b>REV. 0</b> <b>RO-004</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

5,074

Fecha de registro: 01-Mar-2016

Fecha de aprobación: 10-Mar-2016

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca