



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-Feb-2016 27-May-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1:	PCV-1.1	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	220 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	en buen estado		
Observaciones:	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO		

TAG2:	PCV-1.2	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	220 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO		

TAG3:	PCV-2.1	Cliente:	CASETA BAJA
Punto de ajuste:	90 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO		

TAG4:	PCV-2.2	Cliente:	CASETA BAJA
Punto de ajuste:	90 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO		

TAG5:	PCV-3.1	Cliente:	TRON HERMANOS, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	43 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO		

TAG6:	PCV- 3.2	Cliente:	TRON HERMANOS, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	43 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 19-Apr-2016

Fecha de aprobación: 11-May-2016

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-Feb-2016 27-May-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG7:	PCV-4.1	Cliente:	INDUSTRIAL LA FAMA, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	45 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO		

TAG8:	PCV-4.2	Cliente:	INDUSTRIAL LA FAMA, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	45 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

TAG9:	PCV- 5.1	Cliente:	AGRO METALICA MICHOACANA, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	40 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

TAG10:	PCV-6.1	Cliente:	GS ALIMENTOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	35 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO		

TAG11:	PCV-6.2	Cliente:	GS ALIMENTOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	35 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO		

TAG12:	PCV-7.1	Cliente:	INDUSTRIAS CARI, S.A.
Punto de ajuste:	10 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 19-Apr-2016

Fecha de aprobación: 11-May-2016

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-Feb-2016 27-May-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG13:	PCV.8.1	Cliente:	MINERIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	40 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

TAG14:	PCV-9.1	Cliente:	DEACERO, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO		

TAG15:	PCV-9.2	Cliente:	DEACERO, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 19-Apr-2016
 Fecha de aprobación: 11-May-2016
 Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz
 Aprobado por: Mateo Guapo Cerca