



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	01-Mar-2014 28-May-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: PCV 1.1 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 250 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: Ok

Estado fisico: Ok

Observaciones: Regulador R399 con piloto R161 tamaño 1 serie 45381

TAG5: PCV 2.1 CASETA BAJA

Punto de ajuste: 100 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: bien

Estado fisico: bueno

Observaciones: Regulador R399 con piloto R161B tamaño 1

TAG2: PCV 1.2 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 250 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: bien

Estado fisico: bien

Observaciones: Regulador R399 con piloto R161 1

TAG6: PCV 2.2 CASETA BAJA

Punto de ajuste: 100 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: bien

Estado fisico: bueno

Observaciones: Regulador R399 con piloto R161B tamaño 1

TAG3: PCV 3.1 IRON HERMANOS, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: bien

Estado fisico: bueno

Observaciones: Regulador EZR con piloto PRX tamaño 2

TAG7: PCV 4.1 INDUSTRIAL LA FAMA, S.A. DE C

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: bien

Estado fisico: bueno

Observaciones: Regulador EZR con piloto PRX tamaño 2

TAG4: PCV 3.2 IRON HERMANOS, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: bien

Estado fisico: bueno

Observaciones: Regulador EZR con piloto PRX tamaño 2

TAG8: PCV 4.2 INDUSTRIAL LA FAMA, S.A. DE C

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: bien

Estado fisico: bueno

Observaciones: Regulador EZR con piloto PRX tamaño 2

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13-May-2014

Fecha de aprobación: 21-May-2014

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Gas Purepecha, S. A. de C. V. PERIODO: 01-Mar-2014 28-May-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Jose Antonio Villegas Ruiz FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG9: PCV 5.1 METALICA MICHOACANA, S.A.
 Punto de ajuste: 35psig Placa de datos: si
 Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: bien
 Estado fisico: bueno
 Observaciones: Regulador 627 entrada y salida 1

TAG13: PCV 8.1 ERIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 20psig Placa de datos: si
 Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: bien
 Estado fisico: bueno
 Observaciones: Regulador 627 entrada y salida 1

TAG10: PCV 6.1 LIMENTOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 35psig Placa de datos: si
 Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: bien
 Estado fisico: bueno
 Observaciones: Regulador 627 entrada y salida 1

TAG14: PCV 9.1 DEACERO, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 32psig Placa de datos: si
 Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: bien
 Estado fisico: bueno
 Observaciones: Regulador 627 entrada y salida 1" sin número de serie, orificio 3/8"

TAG11: PCV 6.2 LIMENTOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 35psig Placa de datos: si
 Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: bien
 Estado fisico: bueno
 Observaciones: Regulador 627 entrada y salida 1

TAG15: PCV 9.2 DEACERO, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 32psig Placa de datos: si
 Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: bien
 Estado fisico: bueno
 Observaciones: Regulador 627 entrada y salida 1" sin número de serie, orificio 1/2"

TAG12: PCV 7.1 INDUSTRIAS CARI, S.A.
 Punto de ajuste: 10psig Placa de datos: si
 Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: bien
 Estado fisico: bueno
 Observaciones: Regulador 627 entrada y salida 1

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13-May-2014
Fecha de aprobación: 21-May-2014
Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca