



**REPORTE SEMANAL DE CONDICIONES DE OPERACIÓN**

**IGASAMEX**

<b>Sistema:</b> Gas Purepecha, S. A. de C. V.	<b>Periodo:</b> 29-Mar-2014 al 28-Apr-2014	<b>REV. 0</b> <b>RO-CO-01</b>
<b>Estación:</b> [076-075] - DeAcero	<b>Ficha:</b> RO-CO-01-076-075-M1-173	
<b>Cliente:</b> DEACERO, S.A. DE C.V.	<b>Año:</b> 2014 <b>Mes:</b> Abril	

**Semana: 01-07**

**Presión a la Entrada de ERM (PSIG)**

Parámetro	Fecha de Evento	Operación	Diseño	% Desviación	Comentarios
Máximo	08-Apr-2014	90.98	100.00	0.91	
Mínimo	08-Apr-2014	90.32	100.00	0.90	
Promedio	08-Apr-2014	90.64	100.00	0.91	

**Temperatura a la Entrada de ERM (°C)**

Parámetro	Fecha de Evento	Operación	Diseño	% Desviación	Comentarios
Máximo	08-Apr-2014	32.50	60.00	0.54	
Mínimo	08-Apr-2014	25.10	60.00	0.42	
Promedio	08-Apr-2014	27.90	60.00	0.46	

**Flujo de la ERM (m3/hr)**

Parámetro	Fecha de Evento	Operación	Diseño	% Desviación	Comentarios
Máximo	08-Apr-2014	0.00	85.00	0.00	Los archivos del MC no registran flujos instantaneos
Mínimo	08-Apr-2014	0.00	85.00	0.00	Los archivos del MC no registran flujos instantaneos
Promedio	08-Apr-2014	0.00	85.00	0.00	Los archivos del MC no registran flujos instantaneos

**Balance Volumétrico (m3/semana)**

Interconexión (m3)	Usuarios	% Desviación	Comentarios
0.00	0	0.00	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 08-Apr-2014  
**Fecha de aprobación:** 21-May-2014  
**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz  
**Autorizado por:** Mateo Guapo Cerca