



**REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS  
 CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES**

**IGASAMEX**

<b>Sistema:</b> Gas Purepecha, S. A. de C. V.	<b>Periodo:</b> 29-May-2016 al 28-Nov-2016	<b>REV. 0</b>
<b>Fecha:</b> 27-Sep-2016	<b>Precio Gas:</b> 0.00	<b>Ficha:</b> RO-DF-02-1-076-000-M6-199
		<b>RO-DF-02</b>

Equipo Utilizado: Detector de fugas			Fecha Calibración: 18 agosto 2015	No. Serie: 06011022224 17.13			
Fuga	Ubicación	Criterio de Accesorio	Concentración (ppm)	Grado	Acción	Perdidas m3 / año	Perdidas pesos / año
1	Interconexión	Valvulas de Alivio	17,000	Grado 2	Reparacion < 6 meses	114.00	0.00
2	Caseta de baja	Valvulas	9,000	Grado 3	Reparacion < 15 meses	10.00	0.00
3	Industrial La Fama	No se Encontro	0	No aplica	No aplica	0.00	0.00
4	Agrometalica	Valvulas de Alivio	4,000	Grado 3	Reparacion < 15 meses	26.00	0.00
5	Saporis Comercial	No se Encontro	0	No aplica	No aplica	0.00	0.00
6	Industrias Cari	No se Encontro	0	No aplica	No aplica	0.00	0.00
7	Minería Empresarial	Valvulas de Alivio	80,000	Grado 1	Reparacion Inmediata	536.00	0.00
8	DeAcero Morelia	No se Encontro	0	No aplica	No aplica	0.00	0.00
9	Tron Team Foods	No se Encontro	0	No aplica	No aplica	0.00	0.00
<b>Perdidas Totales:</b>						<b>686.00</b>	<b>0.00</b>



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 27-Sep-2016  
**Fecha de aprobación:** 27-Oct-2016  
**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz  
**Autorizado por:** Jorge Alberto Morales Martínez