



|              |                                   |             |                   |        |
|--------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|--------|
| SISTEMA:     | <u>Tizagas, S. A. de C. V.</u>    | PERIODO:    | <u>Marzo 2013</u> | REV. 0 |
| LLENADO POR: | <u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u> | FRECUENCIA: | <u>TRIMESTRAL</u> | RO-004 |

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": En cliente "Zinc"

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.3300000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 135.4400000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0000000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

8.- Evidencia:



| Rev. No./ Resp. | Descripción   | Fecha  |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL           | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 14/09/2013 09:39:11a.m.

Fecha de aprobación: 15/09/2013 02:13:03p.m.

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez