



**IGASAMEX**

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Dec-2015 26-Mar-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-004</b>

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Caseta del usuario ZINC

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.56

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 137.88

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0041

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8.- Evidencia:

**imagen  
no  
disponible**

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

6,379

Fecha de registro: 31-Aug-2016

Fecha de aprobación: \_\_\_\_\_

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Neftalí López