



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Jun-2015 26-Sep-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: 32 **Feno Resinas**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG2: 33 **Feno Resinas**

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG3: 6 **FRITOS TOTIS, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 27 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG4: 12 **INDUSTRIAL DE ESPUMAS PLASTICAS SA DE CV**

Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03-Sep-2015

Fecha de aprobación: 25-Sep-2015

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Jun-2015 26-Sep-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG5: 13 **INDUSTRIAL DE ESPUMAS PLASTICAS SA DE CV**

Punto de ajuste: 38 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG6: 1 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 550 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG7: 2 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 320 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG8: 3 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 550 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03-Sep-2015

Fecha de aprobación: 25-Sep-2015

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Jun-2015 26-Sep-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG9: 4 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 310 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG10: 26 **MEXCOAT, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG11: 27 **MEXCOAT, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 13 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG12: 34 **MOLIENDAS TIZAYUCA, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03-Sep-2015

Fecha de aprobación: 25-Sep-2015

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Jun-2015 26-Sep-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG13: 35 **MOLIENDAS TIZAYUCA, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG14: 5 **NOBLE CHEM, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 25 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG15: 28 **PRESFORZADOS MEXICANOS DE TIZAYUCA, S.A.**

Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG16: 29 **PRESFORZADOS MEXICANOS DE TIZAYUCA, S.A.**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03-Sep-2015

Fecha de aprobación: 25-Sep-2015

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Jun-2015 26-Sep-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG17: 19 **PRODUCCION Y ESPECIALIDADES EN**

Punto de ajuste: 25 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG18: 9 **PROTEXA RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG19: 10 **PROTEXA RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 38 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG20: 20 **PRUP, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03-Sep-2015

Fecha de aprobación: 25-Sep-2015

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Tizagas, S. A. de C. V. PERIODO: 27-Jun-2015 26-Sep-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Cesar Augusto Hurtado Soto FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG21: 21 **PRUP, S.A. DE C.V.**
 Punto de ajuste: 58 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: OK

TAG22: 7 **CASETA BAJA**
 Punto de ajuste: 100 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: OK

TAG23: 8 **CASETA BAJA**
 Punto de ajuste: 95 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: OK

TAG24: 14 **TEXTILES ROMATEX, S.A. DE C.V.**
 Punto de ajuste: 42 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03-Sep-2015
 Fecha de aprobación: 25-Sep-2015
 Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
 Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Jun-2015 26-Sep-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG25: 15 **TEXTILES ROMATEX, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG26: 38 **TECAMAC INDUSTRIAL, SA DE CV**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG27: 39 **TECAMAC INDUSTRIAL, SA DE CV**

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG28: 24 **TEJIMAQ SA DE CV**

Punto de ajuste: 22 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03-Sep-2015

Fecha de aprobación: 25-Sep-2015

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Tizagas, S. A. de C. V. PERIODO: 27-Jun-2015 26-Sep-2015 REV. 0
LLENADO POR: Cesar Augusto Hurtado Soto FRECUENCIA: TRIMESTRAL RO-006

TAG29: 25 TEJIMAQ SA DE CV
Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico: Buen Estado
Observaciones: OK

TAG30: 16 TIZAYUCA TEXTIL VUVA, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico: Buen Estado
Observaciones: OK

TAG31: 17 TIZAYUCA TEXTIL VUVA, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste: 38 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico: Buen Estado
Observaciones: OK

TAG32: 11 TEXTILES Y ACABADOS DE MEXICO, SA DE CV
Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico: Buen Estado
Observaciones: OK

Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 03-Sep-2015
Fecha de aprobación: 25-Sep-2015
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Jun-2015 26-Sep-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG33: 18 **VALCHEM INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 27 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG34: 36 **ZINC Y SUS DERIVADOS S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG35: 37 **ZINC Y SUS DERIVADOS S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG36: 40 **IMPERQUIMIA SA DE CV**

Punto de ajuste: 13 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03-Sep-2015

Fecha de aprobación: 25-Sep-2015

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Jun-2015 26-Sep-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG37: 41 **IMPERQUIMIA SA DE CV**

Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG38: 42 **FRITOS TOTIS, S.A. DE C.V.(PLANTA 2)**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG39: 43 **FRITOS TOTIS, S.A. DE C.V.(PLANTA 2)**

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG40: 44 **Puratos, S.A. de C.V.**

Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03-Sep-2015

Fecha de aprobación: 25-Sep-2015

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Jun-2015 26-Sep-2015	REV. 0 RO-006
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	

TAG41: 45 **Puratos, S.A. de C.V.**

Punto de ajuste: 38 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03-Sep-2015

Fecha de aprobación: 25-Sep-2015

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Neftalí López