



IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	<u>Tizagas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u>	FRECUENCIA:	<u>SEMESTRAL</u>	RO-007

Equipo empleado: FLUKE 718
 Fecha de calibración: 13/03/2012
 Certificado de calibración: 20647

PERFIL DE POTENCIAL

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13/09/2012 05:25:30p.m.
Fecha de aprobación: 14/09/2012 05:09:15p.m.
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	<u>Tizagas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u>	FRECUENCIA:	<u>SEMESTRAL</u>	RO-007

Numero: 1
 Ubicación: Caseta de interconexion
 VCC-CSE (volts): -1.41
 VCA-CSE (volts): 0.25
 Observaciones:



Numero: 2
 Ubicación: Camino a tepojaco
 VCC-CSE (volts): -1.42
 VCA-CSE (volts): 0.36
 Observaciones:



Numero: 3
 Ubicación: Camino a tepojaco
 VCC-CSE (volts): -1.46
 VCA-CSE (volts): 0.29
 Observaciones:



Numero: 4
 Ubicación: Camino a Tepojaco
 VCC-CSE (volts): -1.44
 VCA-CSE (volts): 0.22
 Observaciones:



Numero: 5
 Ubicación: frente empresa Gama Emulciones
 VCC-CSE (volts): -1.45
 VCA-CSE (volts): 0.36
 Observaciones:



Numero: 6
 Ubicación: Dentro de caseta de Premex
 VCC-CSE (volts): -1.43
 VCA-CSE (volts): 0.35
 Observaciones:



Numero: 7
 Ubicación: Afuera de Empresa IPAZU
 VCC-CSE (volts): -1.45
 VCA-CSE (volts): 0.26
 Observaciones:



Numero: 8
 Ubicación: Antes de llegar a Empresa Industrial de Espumas
 VCC-CSE (volts): -1.38
 VCA-CSE (volts): 0.33
 Observaciones:



Numero: 9
 Ubicación: En caseta Industrial de Espumas
 VCC-CSE (volts): -1.45
 VCA-CSE (volts): 0.28
 Observaciones:



Numero: 10
 Ubicación: Hacia registro de VUva
 VCC-CSE (volts): -1.45
 VCA-CSE (volts): 0.32
 Observaciones:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13/09/2012 05:25:30p.m.
 Fecha de aprobación: 14/09/2012 05:09:15p.m.
 Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
 Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	<u>Tizagas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2012</u>	REV. 0 RO-007
LLENADO POR:	<u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u>	FRECUENCIA:	<u>SEMESTRAL</u>	

Numero: 11
 Ubicación: Antes de registro de Vuva
 VCC-CSE (volts): -1.45
 VCA-CSE (volts): 0.26
 Observaciones:



Numero: 12
 Ubicación: Entrada a camino a Huitzila
 VCC-CSE (volts): -1.51
 VCA-CSE (volts): 0.36
 Observaciones:



CONTINUIDAD ELECTRICA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	13/09/2012 05:25:30p.m.
			Fecha de aprobación: 14/09/2012 05:09:15p.m.
			Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
			Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	<u>Tizagas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u>	FRECUENCIA:	<u>SEMESTRAL</u>	RO-007

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
FENORESINAS	Aisla bien	Aisla bien	
FRITOS TOTIS	Aisla bien	Aisla bien	
INDUSTRIAL DE ESPUMAS	Aisla bien	Aisla bien	
INTERCONEXION	Aisla bien	Aisla bien	
LALA	Aisla bien	Aisla bien	
MEXCOAT	Aisla bien	Aisla bien	
MOLIENDAS	Aisla bien	Aisla bien	
NOBLECHEM	Aisla bien	Aisla bien	
PREMEX	Aisla bien	Aisla bien	
PROESA	Aisla bien	Aisla bien	
PROTEXA	Aisla bien	Aisla bien	
PRUP	Aisla bien	Aisla bien	
REGULACION DE BAJA	Aisla bien	Aisla bien	
ROMATEX TIZAFIL	Aisla bien	Aisla bien	
TECAMAC	Aisla bien	Aisla bien	
TEJIMAQ	Aisla bien	Aisla bien	
TEXTILES VUVA	Aisla bien	Aisla bien	
TEXTILES Y ACABADOS MEXICO	Aisla bien	Aisla bien	
VALCHEM	Aisla bien	Aisla bien	
ZINC	Aisla bien	Aisla bien	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	<u>13/09/2012 05:25:30p.m.</u>
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>	Fecha de aprobación:	<u>14/09/2012 05:09:15p.m.</u>
			Elaborado por:	<u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u>
			Aprobado por:	<u>Carlos Alfredo Fernandez Hernandez</u>