



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Sep-2016 26-Mar-2017	REV. 0 RO-007
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	

Equipo empleado: fluke
 Fecha de calibración: 12/03/2014 12:00:00a.m.
 Certificado de calibración: 31080

PERFIL DE POTENCIAL

Numero: _____
 Ubicación: _____
 VCC-CSE (volts): _____
 VCA-CSE (volts): _____
 Observaciones:

imagen no disponible

CONTINUIDAD ELECTRICA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28-Sep-2016
 Fecha de aprobación: _____
 Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
 Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Sep-2016 26-Mar-2017	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
FENORESINAS	AISLA DE FORMA CORRECTA	N/A	OK---
FRITOS TOTIS	AISLA DE FORMA CORRECTA	N/A	OK---
IMPERQUIMIA	AISLA DE FORMA CORRECTA	N/A	OK--
INDUSTRIAL DE ESPUMAS	AISLA DE FORMA CORRECTA	N/A	OK--
INTERCONEXION	AISLA DE FORMA CORRECTA	N/A	OK--
MEXCOAT	AISLA DE FORMA CORRECTA	N/A	OK--
MOLIENDAS	AISLA DE FORMA CORRECTA	N/A	OK--
NOBLECHEM	AISLA DE FORMA CORRECTA	N/A	OK--
PREMEX	AISLA DE FORMA CORRECTA	N/A	OK--
PROESA	AISLA DE FORMA CORRECTA	N/A	OK--
PROTEXA	AISLA DE FORMA CORRECTA	N/A	OK--
PRUP	AISLA DE FORMA CORRECTA	N/A	OK--
PURATOS	AISLA DE FORMA CORRECTA	N/A	OK--
REGULACION DE BAJA	AISLA DE FORMA CORRECTA	N/A	OK--
ROMATEX TIZAFIL	AISLA DE FORMA CORRECTA	N/A	OK--
TECAMAC	AISLA DE FORMA CORRECTA	N/A	OK--
TEJIMAQ	AISLA DE FORMA CORRECTA	N/A	OK--
TEXTILES VUVA	AISLA DE FORMA CORRECTA	N/A	OK--
TEXTILES Y ACABADOS MEXICO	AISLA DE FORMA CORRECTA	N/A	OK--
VALCHEM	AISLA DE FORMA CORRECTA	N/A	OK--

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	28-Sep-2016
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	
			Elaborado por:	Cesar Augusto Hurtado Soto
			Aprobado por:	Neftalí López



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Sep-2016 26-Mar-2017	REV. 0 RO-007
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	

ZINC	AISLA DE FORMA CORRECTA	N/A	OK--
TOTIS II	AISLA DE FORMA CORRECTA	N/A	OK--

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	28-Sep-2016
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	
			Elaborado por:	Cesar Augusto Hurtado Soto
			Aprobado por:	Neftalí López