



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Tizagas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>27-Sep-2016 26-Sep-2017</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: PREMEX

Modelo: MERCER VALVE CO.INC

Punto de ajuste en placa: 36 psig

Punto de ajuste encontrado: 36 psig

Observaciones:

null



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 27-Sep-2016

Fecha de aprobación: 28-Sep-2016

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Neftalí López