



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS
CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES

Sistema: Tizagas, S. A. de C. V.	Periodo: 27-Sep-2015 al 26-Sep-2016	REV. 0
Fecha: 29-Sep-2015	Precio Gas: 0.00	Ficha: RO-DF-02-086-000-A1-16
		RO-DF-02

Equipo Utilizado: EXPLOSIMETRO		Fecha Calibración: JUNIO 2014	No. Serie: 1901482				
Fuga	Ubicación	Criterio de Accesorio	Concentración (ppm)	Grado	Acción	Perdidas m3 / año	Perdidas pesos / año
1	SISTEMA TIZAGAS	No se Encontro	0	No aplica	No aplica	0.00	0.00
Perdidas Totales:						0.00	0.00



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29-Sep-2015
Fecha de aprobación: 30-Sep-2015
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Autorizado por: Neftalí López