



REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

| | | | | |
|--------------|---|-------------|------------------------|--------|
| SISTEMA: | <u>Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V.</u> | PERIODO: | <u>Septiembre 2013</u> | REV. 0 |
| LLENADO POR: | <u>Hugo Vicente Gonzalez Torres</u> | FRECUENCIA: | <u>TRIMESTRAL</u> | RO-004 |

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Se realiza la prueba "Snif" en el desfogue del regulador de la caseta del cliente Mecanor.

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.200000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 6.060000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.030000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

Se determina adecuado el nivel de odorización al finalizar prueba "sniff".

8.- Evidencia:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 30/09/2013 05:14:31p.m.

Fecha de aprobación: 02/01/2014 11:36:56a.m.

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez