



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas Industrial de Tepejé, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Galletas

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen estado
Pararrayos	Buenas condiciones
Sistema de tierras	Buenas condiciones
Bardas y puertas	Buenas condiciones
Pintura de tubería	Buen estado
Paneles solares	Limpios y en buen estado
Sopotería	Buen estado
Manómetros	Buen estado
Área en general	Limpia y deshierbada



Extintores:

Estado físico	Buen estado
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	15/03/2012
Proximo llenado	15/03/2012

Observaciones:

Se solicita a contratistas de la empresa retirar escombros ubicados al frente de la caseta

Usuario: Interconexión

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen estado
Pararrayos	Buenas condiciones
Sistema de tierras	Buenas condiciones
Bardas y puertas	Buenas condiciones
Pintura de tubería	Requiere pintura
Paneles solares	Limpios y en buen estado
Sopotería	Buen estado
Manómetros	Buen estado
Área en general	Limpia y deshierbada



Extintores:

Estado físico	Buen estado
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	15/03/2012
Proximo llenado	15/03/2013

Observaciones:

Se limpia interior y exterior de la caseta para recibir visita de PGPB el día 27/09/2012

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30/09/2012 04:57:27p.m.

Fecha de aprobación: 08/10/2012 09:20:11a.m.

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Gas Industrial de Tepejé, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Mecanor

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen estado
Pararrayos	Buenas condiciones
Sistema de tierras	Buenas condiciones
Bardas y puertas	Buenas condiciones
Pintura de tubería	Buen estado
Paneles solares	Limpios y en buen estado
Sopotería	Buen estado
Manómetros	Buen estado
Área en general	Limpia y deshierbada



Extintores:

Estado físico	Buen estado
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	13/03/2012
Proximo llenado	13/03/2013
Observaciones:	Ninguna

Usuario: Procter & Gamble

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen estado
Pararrayos	Buenas condiciones
Sistema de tierras	Buenas condiciones
Bardas y puertas	Buenas condiciones
Pintura de tubería	Requiere pintura
Paneles solares	Limpios y en buen estado
Sopotería	Buen estado
Manómetros	Buen estado
Área en general	Limpia y deshierbada



Extintores:

Estado físico	Buen estado
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	15/03/2012
Proximo llenado	15/03/2013
Observaciones:	Ninguna

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30/09/2012 04:57:27p.m.
Fecha de aprobación: 08/10/2012 09:20:11a.m.
Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez