



SISTEMA:	Gas Industrial de Tepejé, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Galletas de Calidad

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen estado
Pararrayos	Buen estado
Sistema de tierras	Buenas condiciones
Bardas y puertas	Buenas condiciones
Pintura de tubería	Buen estado
Paneles solares	Limpios y en buen estado
Sopotería	Buen estado
Manómetros	Buen estado
Área en general	Limpia y deshierbada



Extintores:

Estado físico	Buenas condiciones
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	15/03/2012
Proximo llenado	15/03/2013

Observaciones:

Se realizó limpieza en el perímetro de la caseta y se solicitó a la empresa constructora retirar cascajo que tenía bloqueando la entrada.

Usuario: Interconexion

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen estado
Pararrayos	Buen estado
Sistema de tierras	Buenas condiciones
Bardas y puertas	Buenas condiciones
Pintura de tubería	Necesita pintura
Paneles solares	Limpios. Buen estado
Sopotería	Buen estado
Manómetros	Buen estado
Área en general	Limpia, deshierbada y lavada



Extintores:

Estado físico	Buenas condiciones
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	15/03/2012
Proximo llenado	15/03/2013

Observaciones:

Se realizo deshierbe y lavado de caseta así como limpieza del general

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28/12/2012 12:11:05p.m.
Fecha de aprobación: 05/01/2013 05:28:35p.m.
Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Gas Industrial de Tepejé, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Mecanor Tapsa

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen estado
Pararrayos	Buen estado
Sistema de tierras	Buenas condiciones
Bardas y puertas	Buenas condiciones
Pintura de tubería	Buen estado
Paneles solares	Limpios y en buen estado
Soportería	Buen estado
Manómetros	Buen estado
Área en general	Limpia y deshierbada



Extintores:


Estado físico	Buen estado
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	15/03/2012
Proximo llenado	15/03/2013

Observaciones:
 Se switchearon los reguladores para descansar el que estaba trabajando y trabaje el que estaba en stand by

Usuario: Procter & Gamble

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen estado
Pararrayos	Buenas condiciones
Sistema de tierras	Buenas condiciones
Bardas y puertas	Buenas condiciones
Pintura de tubería	Necesita pintura
Paneles solares	Limpios y en buen estado
Soportería	Buen estado
Manómetros	Buen estado
Área en general	Limpia y deshierbada



Extintores:

Estado físico	Buen Estado
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	15/03/2012
Proximo llenado	15/03/2013

Observaciones:
 Se verificó el apriete de el medidor ya que cuando está muy bajo consumo se para

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28/12/2012 12:11:05p.m.
Fecha de aprobación: 05/01/2013 05:28:35p.m.
Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez