



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Gas Industrial de Tepejé, S. A. de C. V.	PERIODO:	02-Jul-2012	02-Oct-2012	REV. 0
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Se realiza la prueba "Snif" en el

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.30

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 1.18

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.25

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

Se realizo la prueba "Snif" en el filtro Y del cliente Galletas de Calidad con el cual se detecto el olor del mercaptano en el gas.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: _____

Aprobado por: _____