



SISTEMA: Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V. PERIODO: Septiembre 2012 REV. **0**  
 LLENADO POR: Hugo Vicente Gonzalez Torres FRECUENCIA: TRIMESTRAL RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Se realiza la prueba "Snif" en el desfogue del regulador de la caseta del cliente Mecanor

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Levemente detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.2000000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 13.9000000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0100000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30/09/2012 05:35:52p.m.  
 Fecha de aprobación: 12/10/2012 08:04:09p.m.  
 Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres  
 Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez