



**IGASAMEX**

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Gas Industrial de Tepejé, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Feb-2014	08-May-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-004</b>

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": La prueba "Sniff" se realiza en la

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.20

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 5.81

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.03

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

Odorización adecuada.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** \_\_\_\_\_

**Aprobado por:** \_\_\_\_\_