



**IGASAMEX**

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Gas Industrial de Tepej, S. A. de C. V.	PERIODO:	23-Mar-2014 22-Jun-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-004</b>

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Caseta de Interconexión.

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.20

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 13.16

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0148

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

Se realiza prueba Sniff en la caseta de interconexión y se asume excelente nivel de odorización.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

3,302

**Fecha de registro:** 02-Apr-2015  
**Fecha de aprobación:** 14-Apr-2015  
**Elaborado por:** Hugo Vicente Gonzalez Torres  
**Aprobado por:** Neftalí López



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Gas Industrial de Tepejé, S. A. de C. V.	PERIODO:	23-Mar-2014	22-Jun-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-004</b>



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

3,302

Fecha de registro: 02-Apr-2015

Fecha de aprobación: 14-Apr-2015

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Neftalí López