



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Gas Industrial de Tepej, S. A. de C. V.	PERIODO:	23-Sep-2014 22-Dec-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Caseta de Interconexión.

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.20

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 12.93

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0148

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

Se realiza prueba Sniff en la caseta de interconexión y se detecta buen nivel de odorización.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

3,301

Fecha de registro: 02-Apr-2015

Fecha de aprobación: 14-Apr-2015

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Gas Industrial de Tepejé, S. A. de C. V.	PERIODO:	23-Sep-2014	22-Dec-2014	REV. 0 RO-004
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

3,301

Fecha de registro: 02-Apr-2015

Fecha de aprobación: 14-Apr-2015

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Neftalí López