



REPORTE DE INSPECCIÓN DE VALVULAS

IGASAMEX

| | | |
|--|--|-----------------|
| Sistema: Gas Industrial de Tepejé, S. A. de C. V. | Periodo: 23-Dec-2014 al 22-Mar-2015 | REV. 0 |
| Frecuencia: Trimestral | Ficha: RO-VS-01-096-000-M3-60 | RO-VS-01 |

| | |
|--|-------------------------------|
| Estación: [096-000] Interconexión | Cliente: INTERCONEXIÓN |
|--|-------------------------------|

| Tag | Tipo | Operativa | Lubricación | Manerales | Placa de Datos | Nivel de Sello | Observaciones |
|-------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|
| VB-01 | Seccionamiento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sella Perfectamente | |
| VB-02 | Seccionamiento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sella Perfectamente | |
| VB-03 | Seccionamiento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sella Perfectamente | |
| VB-04 | Seccionamiento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sella Perfectamente | La placa de datos quedó ilegible por el Sand Blast |
| VB-05 | Seccionamiento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sella Perfectamente | |
| VB-06 | Seccionamiento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sella Perfectamente | |
| VB-07 | Seccionamiento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sella Perfectamente | |
| VB-08 | Seccionamiento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sella Perfectamente | |
| VB-09 | Seccionamiento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sella Perfectamente | La placa de datos quedó ilegible por el Sand Blast |
| VB-10 | Seccionamiento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sella Perfectamente | |
| VB-11 | Seccionamiento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sella Perfectamente | |
| VB-12 | Seccionamiento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sella Perfectamente | |
| VB-13 | Seccionamiento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sella Perfectamente | |
| VB-14 | Seccionamiento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sella Perfectamente | |
| VB-15 | Seccionamiento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sella Perfectamente | |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Estación: [096-071] Procter | Cliente: PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA, |
|--------------------------------------|---|

| Tag | Tipo | Operativa | Lubricación | Manerales | Placa de Datos | Nivel de Sello | Observaciones |
|-------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| VB-21 | Seccionamiento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sella Perfectamente | La placa de datos quedó ilegible por el Sand Blast |
| VB-22 | Seccionamiento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sella Perfectamente | La placa de datos quedó ilegible por el Sand Blast |
| VB-23 | Seccionamiento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sella Perfectamente | La placa de datos quedó ilegible por el Sand Blast |
| VB-24 | Seccionamiento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sella Perfectamente | La placa de datos quedó ilegible por el Sand Blast |
| VC-02 | De Corte | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sella Perfectamente | La placa de datos quedó ilegible por el Sand Blast |

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 31-Mar-2015

Fecha de aprobación: 01-Apr-2015

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Autorizado por: Neftalí López



REPORTE DE INSPECCIÓN DE VALVULAS

IGASAMEX

| | | |
|--|--|-----------------|
| Sistema: Gas Industrial de Tepejé, S. A. de C. V. | Periodo: 23-Dec-2014 al 22-Mar-2015 | REV. 0 |
| Frecuencia: Trimestral | Ficha: RO-VS-01-096-000-M3-60 | RO-VS-01 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Estación: [096-251] Mecanor | Cliente: TECNICOS EN LA ALTA PRODUCCION, |
|--------------------------------------|---|

| Tag | Tipo | Operativa | Lubricación | Manerales | Placa de Datos | Nivel de Sello | Observaciones |
|-------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|
| VB-25 | Seccionamiento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sella Perfectamente | |
| VB-26 | Seccionamiento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sella Perfectamente | |
| VB-27 | Seccionamiento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sella Perfectamente | |
| VB-28 | Seccionamiento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sella Perfectamente | |
| VB-29 | Seccionamiento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sella Perfectamente | |
| VB-30 | Seccionamiento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sella Perfectamente | |
| VB-31 | Seccionamiento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sella Perfectamente | |
| VB-32 | Seccionamiento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sella Perfectamente | |
| VB-33 | Seccionamiento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sella Perfectamente | La placa de datos quedó ilegible por el Sand Blast |
| VC-03 | De Corte | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sella Perfectamente | |

| | |
|--|--------------------------------|
| Estación: [096-339] Galletas de calidad | Cliente: MIUTT SA DE CV |
|--|--------------------------------|

| Tag | Tipo | Operativa | Lubricación | Manerales | Placa de Datos | Nivel de Sello | Observaciones |
|-------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|
| VB-16 | Seccionamiento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sella Perfectamente | |
| VB-17 | Seccionamiento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sella Perfectamente | |
| VB-18 | Seccionamiento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sella Perfectamente | |
| VB-19 | Seccionamiento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sella Perfectamente | |
| VB-20 | Seccionamiento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sella Perfectamente | La placa de datos quedó ilegible por el Sand Blast |
| VC-01 | De Corte | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sella Perfectamente | La placa de datos quedó ilegible por el Sand Blast |

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 31-Mar-2015

Fecha de aprobación: 01-Apr-2015

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Autorizado por: Neftalí López